



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS.9020.1.2.01.3.2024
L.dz 2550

Lipno, dnia 11.07.2024r.
Egz. nr ...1...

DECYZJA NR 79/2024

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*j. t. Dz. U. z 2024r., poz. 416*); art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (*j. t. Dz. U. z 2024r., poz. 572*) w związku z art. 5 ust. 1 i 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (*t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 757*); § 3 ust. 3 pkt 1, § 6 pkt 7 lit. b, § 21 ust.1 pkt 3; ust. 4, ust. 6 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017, poz. 2294*) oraz część C Tab. 1 lp. 1 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

po zapoznaniu się z cząstkowym sprawozdaniem z badań wody oraz Kartą zgłaszania próbek kwestionowanych, pobranej w dniu 09.07.2024r.

z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą

oraz zebrany w sprawie materiałem dowodowym

stwierdza, że woda z **Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą,**

zaopatrującego miejscowości:

Dobrzyń nad Wisłą, Bachorzewo, Dyblin, Głowczyn, Kamienica, Lenie Wielkie, Michalkowo, Strachon, Wierznica, Wierzniczka, Zbyszewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą

jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi

po uprzednim jej przegotowaniu przez minimum 2 minuty

(bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia)

oraz nakazuje:

Gminie Dobrzyń nad Wisłą z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1:

- 1. Doprowadzić jakość wody w Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą zaopatrującym miejscowości: Dobrzyń nad Wisłą, Bachorzewo, Dyblin, Głowczyn, Kamienica, Lenie Wielkie, Michalkowo, Strachon, Wierznica, Wierzniczka, Zbyszewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą pod względem mikrobiologicznym do jakości zgodnej z wymaganiami zawartym w załączniku: nr 1 część C Tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) w terminie do dnia 31 lipca 2024r.,**
- 2. Niezwłoczne podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą do jakości zgodnej z wymaganiami zawartym w załączniku: nr 1 część C Tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).**
- 3. Niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z wody.**
- 4. Przedłożyć i uzgodnić z PPIŚ w Lipnie plan działań naprawczych (zawierający także informacje o sposobie ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności) wraz z terminem**

jego realizacji, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w terminie ostatecznym 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

5. Bieżące informowanie PPIS w Lipnie o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

UZASADNIENIE

W oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (*t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 757 z późn. zmianami*): „*przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków*”.

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U z 2017 r. poz. 2294*) woda jest bezpieczna dla zdrowia jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych oraz spełnia m.in. podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z którymi najwyższa dopuszczalna liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody wynosi 0 jtk.

Na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań wody, w dniu 11.07.2024 r., stwierdzono przekroczenie wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego w 1 stałym punkcie poboru na 3 pobrane, tj.:

- Woda podawana do sieci – zawór na wyjściu, hala SUW Dobrzyń nad Wisłą, ul. Sportowa 5, Nr próbki 78/LI/24 - *Escherichia coli* **0 jtk** - norma **0 jtk**; *Enterokoki* **0 jtk** - norma **0 jtk**; bakterie grupy coli **0 jtk *** - norma **0 jtk**; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22⁰C po 72h **brak wyniku** – zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;
- Sieć – kran przy wodomierzu Zespołu Szkół, Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 5, Nr próbki 79/LI/24 - *Escherichia coli* **0 jtk** - norma **0 jtk**; *Enterokoki* **0 jtk** - norma **0 jtk**; bakterie grupy coli **5 jtk *** *niepewność [2;13]* - norma **0 jtk**; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22⁰C po 72h **brak wyniku** – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;
- Sieć – kran zaplecze sklepu spożywczego Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń nad Wisłą, Nr próbki 80/LI/24 - *Escherichia coli* **0 jtk** - norma **0 jtk**; *Enterokoki* **0 jtk** - norma **0 jtk**; bakterie grupy coli **0 jtk *** - norma **0 jtk**; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22⁰C po 72h **brak wyniku** – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;

*jtk – jednostki tworzące kolonie

W tym samym dniu i w tych samych, stałych punktach poboru, były pobierane przez przeszkolonego próbkobiorcę – pracownika UMiG Dobrzyń nad Wisłą, próbki wody do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej i przekazane do Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku. Na podstawie cząstkowych sprawozdań z tych badań (Sprawozdania Nr 495/W/2024; 496/W/2024; 497/W/2024 z dnia 11.07.2024 r.) nie stwierdzono przekroczeń.

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem wskaźnika mikrobiologicznego w stałym punkcie poboru jakość wody w **Wodociągu Publicznym Dobrzyń nad Wisłą** **nie odpowiada** wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C Tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) z jednoczesnym wykluczeniem parametru *Escherichia coli* i Enterokoków.

Obecność bakterii grupy coli świadczy o zanieczyszczeniu wody z zewnątrz. Ich obecność w systemie dystrybucji może wynikać m.in. z awarii lub modernizacji sieci wodociągowej, nieprawidłowego czyszczenia i dezynfekcji po naprawie, czy przy wystąpieniu przepływów wstecznych.

W oparciu o § 21 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294): „właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: warunkową przydatność wody do spożycia” – „w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych **parametrów mikrobiologicznych** przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej $< 10 \text{ jtk (NPL) / 100 ml}$ dla parametru grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych”.

W związku z powyższym PPIS w Lipnie, mając na uwadze Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 2018 r. „Bakterie grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Znaczenie i zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Postępowanie w przypadku podwyższonych wartości stężeń” wprowadził ograniczenia w korzystaniu z wody dla użytkowników całego wodociągu (tj. **woda przeznaczona do spożycia jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi po uprzednim jej przegotowaniu przez minimum 2 minuty - bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia**) oraz nałożył obowiązek powiadomienia o wprowadzonych ograniczeniach, sprawdzenia szczelności instalacji wodociągowej i wyeliminowania ewentualnego źródła zanieczyszczenia, aby móc zapewnić dostęp do bezpiecznej wody w sposób ciągły i rutynowy oraz potwierdzić, że woda jest zgodna z wymaganiami.

Korzystanie z wody w przypadku stwierdzenia przekroczeń wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego może stanowić zagrożenie dla zdrowia jej użytkowników.

W związku z tym

Wodę z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą
warunkowo dopuszczono do spożycia przez ludzi
po uprzednim jej przegotowaniu przez minimum 2 minuty
(bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia).

Wodociąg Publiczny Dobrzyń nad Wisłą zaopatruje łącznie ok. 3628 mieszkańców miejscowości: Dobrzyń nad Wisłą, Bachorzewo, Dyblin, Głowczyn, Kamienica, Lenie Wielkie, Michalkowo, Strachoń, Wierznica, Wierzniczka, Zbyszewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą. Średnia produkcja wody za rok 2023 wynosiła 458,0 m³/l.

PPIS w Lipnie zwrócił się z pismem o wskazanie liczby osób i miejscowości, które zaopatrywane są w wodę z przedmiotowej magistrali, gdzie stwierdzono przekroczenie normy mikrobiologicznej. Jednakże dostawca wody nie udzielił odpowiedzi w tym zakresie, stąd

PPIS w Lipnie podjął decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w korzystaniu z wody do spożycia przez ludzi w całym wodociągu.

PPIS w Lipnie załącza treść komunikatu Nr 1 z dnia 11.07.2024 r., który należy niezwłocznie przekazać użytkownikom w/w wodociągu.

Ponadto należy przedłożyć pisemną informację z zakresu działań naprawczych, które zostaną podjęte przez dostawcę wody wraz z harmonogramem ich realizacji (zgodnie z § 21 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017, poz. 2294*).

W momencie potwierdzenia wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana stosowna informacja.

W oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*j. t. Dz. U. z 2024r., poz. 416*) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sanitarno-zdrowotnych, jeżeli naruszenie tych wymagań, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu

Zgodnie z art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od zasady umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań przed wydaniem decyzji w sprawie nieprawidłowej jakości mikrobiologicznej wody ponieważ załatwienie sprawy wymagało natychmiastowego ograniczenia w użytkowaniu wody ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*j. t. Dz. U. z 2024r., poz. 416*) niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie /stronom/ odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a koniecznym do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Wykonano w 4 egz

Otrzymują:

1. Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą - elektronicznie
Strona
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą- elektronicznie
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 - elektronicznie
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie- elektronicznie
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipnie- elektronicznie
6. A/a x 4 (NHŚ, NEP, NHŻ, NHD) – egz. Nr 1, 2, 3, 4



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie

Anna Zobrowska